



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

КОЛЕСОВ

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

40030 м. Суми, пл. Незалежності, 3, оф. 334. т. 050-214-98-99. e.mail: proektovcomua@gmail.com. www.proektov.com.ua

№ 24/12 від «24» грудня 2020 р.

на № _____ від «__» _____ 202_ р.

Комунальне некомерційне
підприємство Сумської
обласної ради «Сумська
обласна клінічна
стоматологічна поліклініка»

ВИСНОВОК

Даний висновок надано на підставі візуального обстеження будівлі, в якій знаходяться приміщення комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 29.

Обстеження проводилось з метою визначення відповідності будівлі вимогам будівельних норм, щодо вільного доступу до приміщень маломобільних груп населення.

Вхід до приміщень з головного фасаду має ганок, висотою 550мм, обладнаний пандусом з ухилом близько 8%, вхід з дворового фасаду знаходиться в площині тротуару з порогами в дверних прорізах не вище 20мм що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Тамбур на вході до будівлі та дверні прорізи на шляхах руху відповідають вимогам п.6.1.1, п.п. 6.2.2, 6.1.4 ДБН В.2.2-40:2018.

Ширина ділянок евакуаційних шляхів, які використовуються МГН, відповідає п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018.

Відкриті прорізи у стінах та дверні прорізи відповідають п. 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018.

Матеріали, що застосовуються на шляхах евакуації, відповідають п. 5.1.12 ДБН В.2.2-40:2018.

Враховуючи вищевикладене будівля та приміщення обласної клінічної стоматологічної поліклініки за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 29 відповідають вимогам, щодо вільного доступу маломобільних груп населення.

Експерт



В.О. Колесов